

АКТ

допуска в эксплуатацию водомерного узла учета
потребителя

«27» августа 2013 г.

п. Чульман

Произведен технический осмотр водомерного узла по холодному водоснабжению потребителя ООО "УК Чульман"
по адресу: пос. Чульман ул. Толореева дом 27
в присутствии представителя Кузнецовой Т.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Проверена комплектность необходимой технической документации и правильность монтажа, в результате чего установлено: Оборудование соответствует требованиям ПУТЭиТ и СНиП.

На основании выше изложенного, водосчетчик (и) по холодному водоснабжению допускается в эксплуатацию с «27» августа 2013 г. до окончания срока метрологической поверки в следующем составе:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Дата выпуска \госповерки\	Дата следующей госповерки	Показания
<u>ОАИ</u> <u>узел</u> <u>Бвдз</u>	<u>ВСКелр</u> <u>ГД-40</u>	<u>059405</u>	<u>26.03.2012</u>	<u>26.03.2018</u>	<u>00046,76м³</u>

Подача показаний с 15 по 20 число ежемесячно по тел. 7-01-96,

Контролер по ХВС
ООО «Энергорайон Чульман»:

Представитель потребителя:

76-914
контактный телефон

Саварева Т.Н.
Кузнецова Т.Н.