

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора филиала  
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»

А.В. Юданов  
«    »    201    г.

**АКТ  
допуска в эксплуатацию  
узла учета тепловой энергии потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

по адресу: и. Чульман ул. Островского 12 ООО «Бучи» Ж/д № дог. \_\_\_\_\_

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «26» 03 2014 г. по «28» 09 2015 г. в следующем составе оборудования:

| Тип прибора  | Заводской номер прибора | Дата следующей поверки прибора | Показания прибора на момент допуска |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ОФОН 1 +2BC  |                         |                                | ОФОН 12BC ТС1                       |
| Взлет 024    | 1104429                 | 14.12.15г                      | $W = 140,3682 \text{ ккал}$         |
| Взлет ЭРДУ80 | 1145001                 | 29.09.15г                      | $T_n = 822,3 \text{ г}$             |
| Взлет ЭРДУ80 | 1142359                 | 28.09.15г                      | $M_1 = 13055 \text{ г}$             |
| Взлет ТАС    | 1157107, 1158244        | 03.10.15г                      | $M_2 = 12502 \text{ г}$             |
|              |                         |                                | $G_1 = 228,61 \text{ т/г}$          |
|              |                         |                                | $G_2 = 228,17 \text{ т/г}$          |
|              |                         |                                | $t_1 = 54,4 \text{ }^\circ\text{C}$ |
|              |                         |                                | $t_2 = 49,4 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| ТС в приборе |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |
|              |                         |                                |                                     |

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: А22-22  $k_{p1} = k_{p2} = 25 \text{ мм/л}$

На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС 28

Инспектор группы средств учета

ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

И.И. Илюков

тел. 9-57-25

Начальник отдела по работе с потребителями

ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Е.В. Кулишова

тел. 3-17-89

Ответственный представитель

потребителя

Директор ООО «Бучи» Кулишова Е.В., 41785

(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)