УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»
по сбыту теплоэнергии
_____ А.В. Юданов
«_____»_____201__г.

АКТ
допуска в эксплуатацию
узла учета тепловой энергии потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя: ООО "НРСК" № дог. 4131
по адресу: Островского 4
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «26» 09 2012 г. по «28» 07 2015 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер прибора	Дата следующей поверки прибора	Показания прибора на момент допуска
отопл			ТВ 1: отопл
СПТ 943	5190	до 14.11.15г.	G_1 = 4,94 м³/ч
ПРЭМ 50ф	393270	до 28.07.15г.	G_2 = 4,85 м³/ч
ПРЭМ 50ф	397382	до 29.08.15г.	t_1 = 52,56°С
КТСП-Н	39169 (х,г)	до 21.09.15г.	t_2 = 42,75°С
			M_1 = 42023,1т
			M_2 = 40906,31т
			Q = 668,87 Гкал
			$T_н$ = 7276,1ч.

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: СП-О гвс до УУТЭ
На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС -3

Инспектор группы средств учёта теплосбыта филиала ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / Номоконов А.О. / тел.3-25-64*125

Начальник производственного отдела теплосбыта филиала ОАО «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / _____ / тел. 3-17-89

Ответственный представитель потребителя ООО „НРСК" Вкитр. Кучумова Г.В. 75677
(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)