УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»
_____А.В. Юданов
«____»_____201__г.

АКТ
допуска в эксплуатацию
узла учета тепловой энергии потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:
ООО "ИРСК" филиал ДЗИ № дог. 4131
по адресу: п. Чульман, ул. Островского, 6
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «05» 11 2013 г. по «26» 08 2015 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер прибора	Дата следующей поверки прибора	Показания прибора на момент допуска
Отопление + ГВС			ТВ1 Отопл. + ГВС
СПТ943	19825	до 25.08.2015	G_1 = 6,91 м³/ч
ПРЭМ Ду50 (п1)	504625	до 26.03.2017	G_2 = 6,73 м³/ч
ПРЭМ Ду50 (о1)	505365	до 28.03.2017	t_1 = 72,4 °С
КТПТР-01	10626, 10626А	до 12.07.2017	t_2 = 57,7 °С
			M_1 = 12297,9 т
			M_2 = 10939,6 т
Объем полученной горячей воды			$M_1 - M_2$ = 1207,5 тонн
			$T_н$ = 16995,6 ч

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: ТВ1 СПТ4 $C_1 = C_2 = 0,0025$
На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС – 2

Инспектор группы средств учета
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / Минин АВ / тел. 3-25-64*125

Начальник отдела по работе с потребителями
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / _____ / тел. 3-17-89

Ответственный представитель
потребителя Кумулова Г.В. 75677
(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)