УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»
_____ А.В. Юданов
«____»_____201__г.

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя: ООО "БУК" жилой дом № дог. _____
по адресу: п. Чульман ул. Островского 8
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «26» 03 2014 г. по «12» 09 2015 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер прибора	Дата следующей поверки прибора	Показания прибора на момент допуска
Отопление + ГВС			Отоп+ГВС: ТС1
Взлет ТСРВ 024М	1103741	13.09.15	G_1 = 15,08 т/ч
Взлет ЭР ДУ80	1157246	12.09.15г	G_2 = 14,26 т/ч
Взлет ЭР ДУ80	1140800	28.09.15г	t_1 = 54,37°С
Взлет ТПС	1154638/1158674	03.10.15г	t_2 = 49,40°С
			M_1 = 58665,19 т
			M_2 = 55965,47 т
			$W_{ТС}$ = 827,227 Гкал
			$T_{нар}$ = 6994,92 ч

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: А22-22 K_{p1} = K_{p2} = 2,5 имп/л
На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС 28

Инспектор группы средств учета
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ /Комоков А.О./ тел. 9-57-25

Начальник отдела по работе с потребителями
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ /_____/ тел. 3-17-89

Ответственный представитель
потребитель директор Квит-Кучумова Г.В., 71785
(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)