УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»
_____А.В. Юданов
«__» _____201__г.

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя: ООО "БУК" "Нижний дом" № дог. _____
по адресу: г. Чульман ул. Н. Мерзлова 12
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «15» 05 2014 г. по «10» 08 2015 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер прибора	Дата следующей поверки прибора	Показания прибора на момент допуска
Отопление			ТС1 (Отопление)
Взлет ТСРВ-024	1103413	14.12.2015	$W_{ТС}$ = 206,56 Гкал
Взлет ПР 80 (01	1136492	10.08.2015	$T_Ч$ = 2315,84
Взлет ПР 80 (01	1158041	27.10.2015	M_1 = 19977,4т
Взлет ТПС	1133388, 1102698	27.10.2015	M_2 = 20146,2т
			G_1 = 1,4т/ч
			G_2 = 1,4т/ч
			t_1 = 77,5°С
			t_2 = 47,0°С

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: А22-22 Кр=25 имп/л
На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС – 3

Инспектор группы средств учета
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / Мешин А.З / тел. 9-57-25

Начальник отдела по работе с потребителями
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ Е.В. Вепринцева тел. 3-17-89

Ответственный представитель
потребитель Инженер-технолог Федосов К.В _____
(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)