УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС»
_____ А.В. Юданов
«____»_____201__г.

АКТ
допуска в эксплуатацию
узла учета тепловой энергии потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя: ООО "БЖС" жилой дом № дог. _____
по адресу: п. Чульман ул. Шиловского 10
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено, что узел учёта соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию на период с «26» 03 2014 г. по «27» 09 2015 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер прибора	Дата следующей поверки прибора	Показания прибора на момент допуска
Отопление + ГВС			Отоп.+ГВС: ТС1
Взлет ТСРВ 024М	1103218	14.12.15г	G_1 = 36,46 м³/г
Взлет ЭР ДУ80	1145079	27.09.15г	G_2 = 36,42 м³/г
Взлет ЭР ДУ80	1145145	03.10.15г	t_1 = 54,39°С
Взлет ТПС	1148445, 1149647	27.10.15г	t_2 = 51,53°С
			M_1 = 3102,23 т
			M_2 = 3152,99 т
			$W_{ТС}$ = 184,654 Гкал
			$T_{нар}$ = 1050,50 г
ГВС в приборе.			

Алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии тепловычислителем потребителя на момент допуска: А22-2д $K_{P1}=K_{P2}=25$ имп/л ГВС в приборе.
На тепловычислителе и датчиках установлены пломбы ТС 28

Инспектор группы средств учета
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / Комоколов А.О. / тел. 9-57-25

Начальник отдела по работе с потребителями
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» _____ / _____ / тел. 3-17-89

Ответственный представитель
потребителя Директор ЖЭУ-1 Кучумова Г.В. 71785
(должность, подпись, Ф.И.О., № телефона)